Проверка скатной крыши

Стропила осматривают до устройства внутренней обшивки. С проектом сверяют сечение доски, шаг стропил, места опирания на наружные стены. Отдельно отмечают состояние древесины в местах крепления.

На утеплённом скате плиты должны прилегать друг к другу без щелей. У мембраны проверяют нахлёсты, у пароизоляции — проклейку стыков. Зазор под кровельным покрытием оставляют свободным для движения воздуха.

На готовой кровле осматривают крепёж покрытия, примыкания, планки на карнизе, коньке, торцах скатов.

Объект

Дата осмотра

Кровельное покрытие

Место проверки	Что обнаружено	Дата исправления